

照明灯詳細図(その1)





制御ボックス

	部	部材材質					
		名 称		数量	材質		
	1	LED灯具ケース		1	アルミダイカスト		
	2	LED灯具 カバ -		1	アクリル		
	3	LED		16	高輝度白色LED		
	4	LED ドライバー		1			
	5	制御		1	ステンレス(SUS304)		
	6	蓄電池		1	Li-ion バッテリー		
	7	コントローラー		1	樹脂 (充放電制御など)		
	8	電源		1	樹脂 (AC IDC電源)		
				I			
	仕	:樣					
	型式		DL-9001				
	入力定格		AC100V 50/60Hz				
	光源		高輝度LED 高角度付き				
	全光束		700㎞以上				
	消費	消費電力		19V			
	LEDA	寿 命	約60,000)時間			
	停電後総点灯時間		約20時間				
	点火	点灯制御		照度感知自動点灯消灯方式			
		ナージ電圧	6 kV				
蓄電池 12.8V 20Ah Li-ion				ion			

工事名	令和4年度 避難路LED照明灯設置工事(城山山下地区)				
路線名称	海陽町				
工事箇所	海陽町鞆浦				
縮尺	1 :5	図面番号	1/5		
事業者名	海 陽 町				