

業務委託特記仕様書

(保守点検業務対象施設)

第1条 一般仕様書第2条による、施設及び概要は下記の通りとする。

仕 様	日比原排水機場		馳馬排水機場	
	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2
口 径	φ 800	φ 500	φ 700	φ 700
揚 水 量	90 (m ³ /min)	90 (m ³ /min)	63.9 (m ³ /min)	63.9 (m ³ /min)
駆動方式	エンジン	電動	エンジン	エンジン
エンジン容量	200 (kVA)	—	450 (kVA)	
製造年月	2007	2007	1998	1998
経 年 数	16 年	16 年	25 年	25 年
止水扉	1台		1台	
除塵機械	2台		2台	
自家発電	無		無	
動力設備	有		有	

仕 様	松本排水機場		穴喰浦南排水機場	
	No. 1	No. 2	No. 1	No. 2
口 径	φ 800	φ 800	φ 400	φ 400
揚 水 量	75 (m ³ /min)	75 (m ³ /min)	18 (m ³ /min)	18 (m ³ /min)
駆動方式	エンジン	エンジン	電動	電動
エンジン容量	150 (kVA)	150 (kVA)	—	—
製造年月	1988	1988	2006	2006
経 年 数	35 年	35 年	17 年	17 年
止水扉	3台		1台	
除塵機械	2台		無 (手掻き)	
自家発電	無		有	
動力設備	有		有	

(点検時期)

第2条 保守点検業務等の時期は、春と夏の出水期前の4箇所年2回ずつ点検実施とするが、委託者と受託者が協議の上、決定することとする。

(報告書様式)

第3条 報告書の様式は、委託者と受託者が協議の上、決定することとする。