

購入仕様書

1. 品名

令和 7 年度 可搬型蓄電システム購入

2. 内容

(1) 可搬型蓄電システム 10 台

3. 詳細仕様

可搬型蓄電システム 仕様	
参考品番	POWER YIILE 3 PPS-30
寸法	320mm×585mm×514mm
蓄電容量	2.5kWh
質量	52kg
出力電圧	単相 AC101V±3V
定格出力	1.5kVA/1.4kW
充電時間	約 4 時間
使用場所	屋内
運転音	38db 以下
製品保証期間	10 年
切替時間	0.004 秒
使用環境	周囲温度-10℃～40℃

5. 納入期限

令和 7 年 1 2 月 1 9 日

6. 納入場所・数量

可搬型蓄電システム 各 1 台

	施設名称	住所
1	海陽町役場 海南庁舎	海陽町大里字上中須 1 2 8
2	海陽町役場 海部庁舎	海陽町奥浦字新町 4 4
3	海陽町役場 穴喰庁舎	海陽町穴喰浦字穴喰 3 6 4 - 1
4	徳島県立南部防災館	海陽町浅川西福良 4 3
5	海南小学校	海陽町四方原字旭町 5 0
6	海陽中学校	海陽町大里字松原 3 4 - 8 3

7	海部高等学校	海陽町大里字古畑 5 8－2
8	海部小学校	海陽町奥浦字堤ノ外 4 4
9	宍喰小学校	海陽町久保字松本 8 8
10	宍喰中学校	海陽町久保字北田 5

※納入日時にあつては事前に担当者と協議を行うこと。

7. その他

- (1) 納入時に「可搬型蓄電システム」の取扱説明を実施すること。
- (2) 金額には、送料、一般管理費を含むこととする。
- (3) 本契約に保守は含まないものとする。
- (4) 参考製品以外でも、規格を満たす同等品以上のものであれば可能とする。
- (5) 契約金額等の支払いは、納品の履行及び納品検査後、一括で支払う。
- (6) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議のうえ決定するものとする。

8. 担当課

海陽町建設防災課 0 8 8 4－7 3－4 1 5 9