

## 購入仕様書

### 1. 品名

令和7年度 海水淡水化装置購入事業

### 2. 内容

#### (1) 海水淡水化装置 5式

<1式あたりの内訳>

①小型海水淡水化装置本体	1台
②前処理ユニット	1台
③ポンプ	1台
④TDSメーター	1本
⑤塩分濃度計	1本
⑥セディメントフィルター5 $\mu$	50本
⑦セディメントフィルター0.5 $\mu$	25本

### 3. 詳細仕様

#### (1) 海水淡水化装置 5式

##### ①小型海水淡水化装置本体

- (ア) 幅 700mm×奥行 500mm×高さ 520mm 程度であること。
- (イ) 重量が 58kg 程度で、小型で運搬が可能な装置であること。
- (ウ) 造水量が海水：約 50~60  $\ell$  /h 前後、淡水：約 100~120  $\ell$  前後であること。
- (エ) 使用電圧が単相 100V であること。

##### ②前処理ユニット

- (ア) 幅 700mm×奥行 300mm×高さ 780mm 程度であること。
- (イ) 重量が 20kg 程度であること。
- (ウ) 使用フィルターが 5 $\mu$ セディメントフィルター2本及び 0.5 $\mu$ セディメントフィルター1本であること。

### 5. 納入期限

令和7年12月19日

### 6. その他

- (1) 納入時に物品の使用方法等のデモンストレーションを含めた取扱説明を実施すること。

- (2) 金額には、送料、一般管理費を含むこととする。
- (3) 本契約に保守は含まないものとする。
- (4) 参考製品以外でも、規格を満たす同等品以上のものであれば可能とする。
- (5) 契約金額等の支払いは、納品の履行及び納品検査後、一括で支払う。
- (6) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議のうえ決定するものとする。

## 7. 納入場所

### (1) 海水淡水化装置 各1式

	施設名称	住所
1	海陽町役場 海南庁舎	海陽町大里字上中須128
2	海陽町役場 海部庁舎	海陽町奥浦字新町44
3	海陽町役場 穴喰庁舎	海陽町穴喰浦字穴喰364-1
4	徳島県立南部防災館	海陽町浅川西福良43
5	穴喰中学校	海陽町久保字北田5

※納入日時にあつては事前に担当者と協議を行うこと。

## 8. 担当課

海陽町建設防災課 0884-73-4159