

令和8年度

穴喰町民センター大会議室他空調設備改修工事

穴喰町民センター

実 施 設 計 書

海 陽 町

設計内訳書

工事名称 令和8年度 宍喰町民センター大会議室他空調設備改修工事
工事場所 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字宍喰364番地1

【工事概要】

構 造：鉄筋コンクリート造 3階建て

工事内容

2階大会議室(和室)エアコン3台を新設する。
2階調理実習室エアコン1台を新設する。
上記工事に伴う空調工事、電気工事

既存機器撤去
既存冷媒配管撤去
既存電線・電線配管撤去
フロン回収工事含む

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
動力設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ACP-1) 空気熱源 パッケージエアコン	天吊形ペア 耐重塩害仕様 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	1.	組			
(ACP-2) 空気熱源 パッケージエアコン	床置形トリプル同時 耐重塩害仕様 冷房:20.0kW 暖房:22.4kW	1.	組			
屋外機用コンクリートフ ロック基礎		2.	個			
冷媒・被覆銅管	液管 12.7外径	2.	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 25.4外径	2.	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0001
計						

機械設備工事 細目別内訳

撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ACP-1) 空気熱源 パッケージエアコン	天吊形 冷房:10.0kW 重量機器	1.	組			
(ACP-2) 空気熱源 パッケージエアコン	屋外機基礎共 床置形 トリプル同時運転 冷房:20.0kW 重量機器	1.	組			
機器搬出費		1	式			
フロン回収費		1	式			別紙 00-0002
産廃処分		1	式			別紙 00-0003
計						

