海陽町上水道

令和2年度水質検査計画

番号	項目	基準値	検査の省略	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
				浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水
1	一般細菌	100個／mL以下	不可	10地点		10地点		10地点		10地点	3地点	10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
2	大腸菌	不検出	不可	10地点		10地点		10地点		10地点	3地点	10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								10地点	3地点																
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								10地点	3地点																
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								10地点	3地点																
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								10地点	3地点																
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								10地点	3地点																
8	六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下								10地点	3地点																
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		10地点						10地点	3地点					10地点						10地点					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	不可	10地点						10地点	3地点					10地点						10地点					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		10地点						10地点	3地点					10地点						10地点					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								10地点	3地点																
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下								10地点	3地点																
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下								10地点	3地点																
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下								10地点	3地点																
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下								10地点	3地点																
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下								10地点	3地点																
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下								10地点	3地点																
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下								10地点	3地点																
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下								10地点	3地点																
21	塩素酸	0.6mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
26	臭素酸	0.01mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	不可	10地点						10地点						10地点						10地点					
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下								10地点	3地点																
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								10地点	3地点																
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								10地点	3地点																
35	銅及びその化合物	1mg/L以下								10地点	3地点																
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下								10地点	3地点																
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下								10地点	3地点																
38	塩化物イオン	200mg/L以下	不可	10地点		10地点		10地点		10地点	3地点	10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								10地点	3地点																
40	蒸発残留物	500mg/L以下								10地点	3地点																
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								10地点	3地点																
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下								10地点	3地点																
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下								10地点	3地点																
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								10地点	3地点																
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下								10地点	3地点																
46	有機物質(TOC)	3mg/L以下	不可	10地点		10地点		10地点		10地点	3地点	10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
47	pH値	5.8-8.6	不可	10地点		10地点		10地点		10地点	3地点	10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
48	味	異常でない	不可	10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
49	臭気	異常でない	不可	10地点		10地点		10地点		10地点	3地点	10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
50	色度	5度以下	不可	10地点		10地点		10地点		10地点	3地点	10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
51	濁度	2度以下	不可	10地点		10地点		10地点		10地点	3地点	10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
	残留塩素			10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点		10地点	
	ｸﾘﾌﾟﾄ指標菌検査										10地点																
	管理目標設定項目									2地点	2地点																