水質検査結果(浄水)　　令和3年4月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	樫ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	柳田・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場 海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場 宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団 第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.15	0.07	0.15	0.07	0.18	0.09	0.09	0.23	0.16
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.17	0.11	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0010	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0017	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0010	0.0005	0.0002	0.0002未満	0.0005	0.0014	0.0002	0.0002未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0032	0.0007	0.0002	0.0002未満	0.0010	0.0049	0.0002	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0012	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0018	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.9	2.9	3.8	2.6	3.0	2.9	4.0	4.0	3.0
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.17	7.29	6.86	7.32	7.30	7.38	7.04	6.79	7.20
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.25	0.32	0.29	0.27	0.33	0.45	0.15	0.30	0.17
		採水日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日

水質検査結果(浄水)　　令和3年5月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	櫛ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	櫛川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場 海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場 宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団 第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.9	2.9	3.6	2.6	3.0	2.8	3.6	3.9	2.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.15	7.34	6.89	7.36	7.31	7.43	7.06	6.84	7.25
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.37	0.40	0.45	0.63	0.63	0.72	0.29	0.54	0.37
		採水日	5月6日	5月6日	5月6日	5月6日	5月6日	5月6日	5月6日	5月6日	5月6日

水質検査結果(浄水)　　令和3年6月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	櫛ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	柳川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場 海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場 宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団 第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	1,4−ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.9	2.8	3.4	2.5	3.0	2.9	3.4	4.1	2.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8〜8.6	7.24	7.35	6.98	7.42	7.40	7.47	7.07	6.86	7.30
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.25	0.22	0.24	0.24	0.26	0.36	0.22	0.34	0.20
		採水日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日

水質検査結果(浄水)　　令和3年7月実施

No.	水質基準項目	基準値	海南上水道	椿ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	櫛川・中山簡易水道	海部簡易水道
		配水ブロック及び採水場所	海陽町役場海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	0.002mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.15	0.09	0.13	0.09	0.17	0.10	0.10	0.18	0.14
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06	0.06未満	0.19	0.10	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0008	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0016	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0008	0.0003	0.0002	0.0002未満	0.0005	0.0006	0.0002	0.0002未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0027	0.0005	0.0002	0.0002未満	0.0013	0.0035	0.0002	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0011	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0013	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	4.3	4.6	5.0	4.0	4.5	4.3	4.9	6.2	4.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.8	2.8	3.4	2.5	3.0	2.8	3.4	4.1	2.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	16.0	17.7	14.4	17.3	17.1	16.6	12.6	14.5	16.3
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	49	53	42	53	56	54	39	54	45
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.27	7.31	6.93	7.33	7.38	7.46	7.06	6.82	7.30
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.23	0.22	0.19	0.33	0.36	0.16	0.23	0.21
		採水日	7月6日	7月12日	7月6日	7月12日	7月6日	7月6日	7月6日	7月12日	7月6日

水質検査結果(浄水)　　令和3年8月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	椿ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	柳川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場 海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場 宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団 第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.7	2.8	3.5	2.5	2.9	2.7	3.5	4.1	2.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.19	7.27	7.01	7.34	7.26	7.42	7.05	6.92	7.22
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.18	0.27	0.19	0.17	0.32	0.25	0.19	0.21	0.14
		採水日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日

水質検査結果(浄水)　　令和3年9月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	椨ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	柳川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場 海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場 宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団 第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.8	2.9	3.5	2.5	2.9	2.8	3.5	4.1	2.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.24	7.26	6.90	7.37	7.35	7.33	6.99	6.86	7.27
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.25	0.20	0.16	0.15	0.28	0.19	0.18	0.21	0.14
		採水日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日	9月6日

水質検査結果(浄水)　　令和3年10月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	樫ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	柳川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.15	0.10	0.18	0.09	0.16	0.10	0.12	0.19	0.14
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.15	0.06未満	0.10	0.08	0.20	0.11	0.08	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0009	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0006	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0004	0.0006	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0016	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0007	0.0025	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0007	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0010	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.6	2.7	3.5	2.4	2.7	2.7	3.4	4.0	2.7
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.24	7.26	6.85	7.30	7.32	7.39	7.04	6.84	7.23
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.22	0.21	0.19	0.13	0.25	0.21	0.16	0.18	0.14
		採水日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日

水質検査結果(浄水)　　令和3年11月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	椿ノ瀬・亀原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	横川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場 海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場 宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団 第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.8	2.8	3.7	2.6	2.8	2.9	3.5	4.1	2.8
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.18	7.12	6.80	7.28	7.34	7.42	7.05	6.81	7.22
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.15	0.32	0.16	0.16	0.24	0.29	0.13	0.19	0.11
		採水日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日

水質検査結果(浄水)　　令和3年12月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	椿ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	御川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場 海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場 宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団 第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.8	2.9	3.9	2.7	2.9	3.1	3.7	4.0	2.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.18	7.26	6.84	7.35	7.34	7.44	7.11	6.84	7.24
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.19	0.23	0.26	0.25	0.24	0.34	0.20	0.17	0.15
		採水日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日	12月7日

水質検査結果(浄水)　　令和4年1月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	熊ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	柳川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場 海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場 宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団 第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.15	0.09	0.16	0.04	0.16	0.07	0.08	0.22	0.15
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.14	0.06未満	0.11	0.07	0.30	0.09	0.08	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0005	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0017	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0007	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	2.9	2.8	3.8	2.7	3.0	3.1	3.6	4.1	2.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.16	7.23	6.86	7.33	7.29	7.36	7.18	6.85	7.19
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.21	0.31	0.22	0.26	0.32	0.39	0.27	0.32	0.20
		採水日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日	1月11日

水質検査結果(浄水)　　令和4年2月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	横ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	櫛川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場 海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場 宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団 第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.0	2.8	3.8	2.7	3.1	2.9	3.6	4.1	2.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.14	7.14	6.80	7.32	7.29	7.35	7.14	6.81	7.18
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.43	0.24	0.26	0.23	0.31	0.36	0.23	0.30	0.22
		採水日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日

水質検査結果(浄水)　　令和4年3月実施

No.	水質基準項目	配水ブロック及び採水場所 / 基準値	海南上水道	椿ノ瀬・桑原簡易水道	宍喰上水道	神野簡易水道	川西簡易水道	大井水源簡易水道	中里簡易水道	櫛川・中山簡易水道	海部簡易水道
			海陽町役場海南庁舎	個人宅散水	海陽町役場宍喰庁舎	川上出張所	海陽町消防団第4分団1班	大井水源地	農耕センター	平成館	高園水源地
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15	1,4−ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	3.0	2.7	3.8	2.6	3.1	3.0	3.6	3.9	2.9
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	7.21	7.20	6.88	7.35	7.31	7.39	7.20	6.84	7.23
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.42	0.29	0.25	0.31	0.33	0.33	0.18	0.26	0.23
		採水日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日